



编 号: 0016-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	方大特钢科技股份有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	204.18

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	15 台	87 台	5 台
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	是	是	是

审核情况说明: 企业 2021 年耗能 204.18 万吨标准煤。是重点耗能单位, 企业建立了能源计量管理制度, 能源管控中心负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 25 台 (件), 实配 25 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 218 台 (件), 实配 218 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 21 台 (件), 实配 21 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 2018087001 的电子汽车衡等测量设备 2022 年 5 月 31 日经江西省检验检测认证总院计量科学研究院检定, 查进出次级用能单位编号为 210136698099 的电表等测量设备于 2021 年 12 月 24 日检定, 精度 0.5S 级, 能源计量管理满足 GB17167 要求。通过审核。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2022.6.23

日期: 2022.6.23