



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	顺毅股份有限公司	陪同人员	郭婷婷
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.7.4

不符合事实描述:现场巡查时发现,公司一台 200kw 的空压机没有安装电表,不符合 GB17167-2006 标准的要求;

上述事实不符合:

☒ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6 条款

☒ RB/T 114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求

4.6.1.3 条款

不符合性质: ☐严重

☒一般

审核员: 周涛

审核组长: 周涛

受审核方代表: 罗红波

日期: 2022.7.3

日期: 2022.7.3

日期: 2022.7.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效.

审核员: 周涛

日期: 2022.7.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，公司一台 200kw 的空压机没有安装电表，不符合 GB17167-2006 标准的要求；

纠正情况：

立即采购电表，针对该大功率用电设备单独安装电表。

原因分析：

工程部相关人员对 GB/T 23331-2020 和 GB17167-2006 标准要求不熟悉，理解不深刻。

纠正措施：

培训相关人员标准 GB/T 23331-2020 和 GB17167-2006 的要求。

预定完成日期：2022.7.4

举一反三检查情况：

经查，本公司只有一个 100kw 以上的大功率电器。其他用电设备功率较小，暂不需要单独暗转电表监控其能耗。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正情况和纠正措施有效。

验证人：张超

日期：2022.7.8

受审核方代表：

罗红波

日期：2022.7.8

培训记录表

培训地点	二楼会议室	培训时间	2022.7.4	讲师	朱耀君
培训课题	外审不符合项整改培训				
出席	张建国、陈方良				
培训内容	1) GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 6.6) 条款 2) RB/T 114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.6.1.3 条款 3) 大功率用电设备的管理要求 4) 电表的安装和管理				
有效性评估	通过本次培训,使得相应人员清楚 GB/T 23331-2020 能源体系管理的相关要求。 从本次培训的学员课堂表现、互动和提问效果来看,学员均掌握的本次培训的内容,本次培训有效。 讲师: 朱耀君 2022.7.4 朱耀君				