



编号: 0879-2021-2022

能源计量审核情况表

企业名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司
年消耗能源(万吨标准煤)	11.22 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)	17	40	265
能源计量器具配备率(%)	100	100	99.62
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到要求	达到要求	达到要求

审核情况说明:

企业消耗能源主要有:电、水、天然气、液化天然气、颗粒碳(洗精煤)、氧气等等。企业2021年总能耗是11.22万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度,生产运营部负责全公司能源管理,企业编制了能源网络图,进、出企业能源计量器具17台,配备率100%,检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求,配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具40台,配备率100%,检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求,配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备265台,能源测量设备配备精度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表,调度监控室每月进行能源平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足GB17167要求,通过审核。

审核组长(签名)

刘立坤

受审核方代表(签名)

卢金峰

日期: 2022年07月12日

日期: 2022年07月12日

