



编号: 0035-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	河南凤宝特钢有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	114.38

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	15	50	90
能源计量器具配备率 (%)	100%	电: 100% 其它: 98%	95%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明: 企业 2021 年总能耗是 114.38 万吨标准煤, 是重点用能单位。能源主要品种为电、水、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。

企业建立了能源管理网络图和《能源计量器具台账》, 查《2021 年度能源评审报告》及《能源计量器具配备一览表》, 进、出企业能源计量器具 24 台, 配备率 100%, 检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求, 配备率满足要求。进出主要次级用能单位配备计量器具应配 125 台, 实配 123 台, 其中, 电表配备率为 100%, 其它配备率 98%, 检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求, 进出主要次级用能单位配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备应配 467 台, 实配 436 台件, 进出重点耗能设备能源计量器具配备率 93.36%。检测率 95%、完好率 100%。准确度等级满足要求, 配备率满足要求。企业已通过船级社能源管理体系认证证书, 证书号: 00522En2149R1L, 有效期至 2025 年 6 月 3 日。查编号 2020-195 (1#) 汽车衡等测量设备检定证书 10 台件, 全部在有效期内。测量设备检定和准确度等级满足要求。

企业建立了能源统计报表制度, 能源计量数据采用 MES 和手工采集相结合, 每月进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 实现了能源计量数据的网络化管理。能源计量管理满足 GB17167 要求。

审核组长(签名)

受审核方代表(签名)

日期: 2022. 7. 21

日期: 2022. 7. 21