



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区域灭火器四只.维修合格证已超期.不符合消防法规规定。

纠正情况:

马上组织人员送检。

原因分析:

检查不及时。安全意识薄弱。

纠正措施:

组织人员学习 ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求

预定完成日期: 2022.7.14

举一反三检查情况:

在检查其它类似问题举一反三.未发现其它类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实时有效。

验证人: 马莹

日期: 2022.7.13

受审核方代表: 日期: 2022.7.13

马莹