



编号: 0794-2022

能源计量审核情况表

企业名称	四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	3.53

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	6	15	17
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	电配备率 100%, 天然气配备率 95%, 水配备率 90%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

企业是重点耗能单位, 2021 年全年电用量: 271011000kw·h, 天然气用量: 1477325m³, 用水量: 34085t, 共计折合 3.53 万吨标准煤。企业能源主要品种为电、水、天然气、氧气等。

技术质量部负责企业能源管理。建立了能源管理制度, 编制了能源网络图。查《用能计量器具台账》和四川省冶金设计研究院编制的《节能报告》: 进出用能单位应配 10 台 (件), 实配 10 台 (件), 配备率 100%; 检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求, 进出主要次级用能单位应配 36 台 (件), 实配 36 台 (件), 配备率 100%, 检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求; 进出主要用能设备 (单元) 应配 83 台 (件), 实配 80 台 (件); 其中电能配备率 100%, 天然气配备率 95%, 水配备率 90%, 均达到标准要求的 95%、90% 和 90% 的配备率要求; 完好率 100%。准确度等级满足要求, 抽查进出用能单位编号为 16, 规格型号为 SCS-120 电子地秤, 2021 年 10 月 12 日, 有效期至 2022 年 10 月 11 日, 检定单位眉山市计量检定测试所, 检定结论: III 级合格。抽查进出次级用能单位编号为 11070100253 智能型气体涡轮流量计, 检定日期 2020 年 9 月 21 日, 有效期至 2022 年 9 月 20 日, 检定单位德阳市计量测试所, 检定结论: 1.0 级合格。抽查主要用能设备配备的编号为 200703020890 气体罗茨流量计, 检定日期 2020 年 8 月 18 日, 有效期至 2023 年 8 月 17 日, 检定单位: 中国测试技术研究院, 检定结论: 1.0 级合格。满足要求。

查《2022 年二季度平衡分析评价报告》, 企业能源计量数据采用 MES 系统进行数据监视并自动生成报表, 每季度进行平衡、分析和考核。抄表数据和上报报表测量数据一致, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

审核组长(签名)

左校

企业代表 (签名盖章)

李世丹

日期: 2022 年 8 月 1 日

日期: 2022 年 8 月 1 日