



编号: 0157-2020-2022

### 计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	#1 机组关口电能测量		被测参数要求(含公差)	±1%	
被测参数要求识别依据文件	南方电网关口电能计量装置运行管理办法 (试行)				
计量要求导出方法 (可另附) 被测参数公差要求: ±1%  $U_{允} \leq 1/3T = 0.33\%$  测量过程的测量范围要求为 (0~99999) kV 测量设备的测量范围 (0~99999) kV					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/ 准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	电 能 表 /001800013086	DTSD341	0.2S 级/2.0	1901333098	2022-02-18
	电 能 表 /001800013087	DTSD341	0.2S 级/2.0	01901333099	2022-02-18
计量验证记录 该测量设备经过检定, 符合计量要求, 验证合格。  验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字:  验证日期: 2022 年 08 月 30 日					
认证审核记录: 公司已经根据工艺要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确, 测量设备已进行校准, 验证合格, 满足计量要求。  审核员签名: 邢相臣  企业代表签字:  审核日期: 2022 年 08 月 30 日					