



编 号：0157-2020-2022

能源计量审核情况表

企业名称	广东粤华发电有限责任公司
年消耗能源（万吨标准煤）	58.43

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	18	50	118
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1.工业用电:该公司由广州供电局供电，有 2 个电能表(准确度等级为有功 0.5S 级，有计量合格的铅封).每月由广州供电局抄报月度用电量数据，每月结算。

对外售电:该公司向广州供电局供电，有 4 个电能表(准确度等级为有功 0.5S 级，有计量合格的铅封).每月由广州供电局抄报月度用电量数据，每月结算。

2.生活用水、部分生产用水:由广州市自来水公司供给用水，安装了 7 个水表(准确度等级 2.0 级)由广州市自来水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。

主要生产用水:取用江河水，公司配有 4 台循环水泵出口流量计(准确度等级 2.0 级)，定期委托广州市能源检测研究院进行校准。

3.燃油：通过标定过的计量油罐及检定合格的量油尺进行计量。

4.天然气：由广东大鹏液化天然气有限公司提供天然气，安装了 3 个流量计（准确度等级 1.0 级）由广东大鹏液化天然气有限公司每月抄报月度使用数据。

5.公司已经通过能源管理体系认证，并已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配



备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

6.该公司 2021 年综合消耗能源约为 58.43 万吨标准煤。

审核组长(签名) 邵柏臣

日期： 2022. 08. 30

受审核方代表（签名） 王磊

日期： 2022. 08. 30