编 号：0125-2017-2022

能源计量审核情况表

企业名称	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
年消耗能源（万吨标准煤）	**3382.570808**

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	17	105	31
能源计量器具配备率（%）	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到要求	达到要求	达到要求

该企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗 3382.570808 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，编制了能源网络图， 进出用能单位应配 29 台（件），实配 29 台（件）；进出主要次级用能单位应配 263 台（件），实配 263 台（件）；进出用能设备应配 159 台（件），实配 159 台（件）；现场检查煤制油原水规格型号为 MF/C1221621204CR203，两块精度等级为 0.5 级的电磁流量计，煤化工原水规格型号为 MF/C2011021200CR102，两块精度等级为 0.5 级的电磁流量计，两块精度等级为 1.0 级的进厂天然气涡轮流量计 205FIQ0001A/B，烯烃一分公司两块精度等级为 0.2S 级电能表等八块进出用能单位的流量计，均符合 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计精度的要求。现场核对了重点耗能设备电能表等检定证书，都满足要求。

煤制油化工部是能源计量归口管理部门；煤制油化工质检计量中心负责测量设备的检定/校准工作；各单位机械动力部负责本单位能源计量器具的配备、使用、维护、维修、报废及运行情况的监督管理；各分公司经营管理部负责本单位各种能源的计量统计分析、平衡、归纳、汇总和汇报工作，能做到定期对能源数据进行平衡分析、对重要的能源数据进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

审核组长（签名）_____

日期：2022 年 9 月 16 日

受审核方代表（签名）_____

日期：2022 年 9 月 16 日