



编 号: 0104-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	宝武特种冶金有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	9.0538

部 位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	11	42	286
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	是	是	是
准确度等级是否符合要求	是	是	是
能源计量器具检定率是否达到要求	检定率 100%	检定率 100%	检定率 100%

审核情况说明: 企业是否重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、水和电, 上半年共消耗 3.3426 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 安全能环部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 11 台 (件), 实配 11 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 42 台 (件), 实配 42 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 286 台 (件), 实配 286 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 31FF380143 涡轮流量计, 2020 年 9 月 21 日经上海市计量测试技术研究院检定, 精度 2.0 级, 查进出次级用能单位编号为 05EP060040 电子式电能表, 于 2020 年 6 月 11 日校准, 精度 1 级, 查进出次级用能单位编号为 08EP030720 三相三线电能表, 于 2020 年 9 月 8 日校准, 精度 1 级, 查重点耗能设备编号为 27FF300006 涡轮流量计, 2021 年 5 月 26 日校准, 精度 1.5 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表, 安全能环部每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名) 邱那英

受审核方代表 (签名) 何任成

日期: 2022.10.14

日期 2022.10.14

