



编号: 0149-2019-AA-2022

能源计量审核情况表

企业名称	广东佳华铝业有限公司
2021 年消耗能源 (万吨标准煤)	1.1

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	8	10
能源计量器具配备率 (%)	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

企业为重点耗能单位,企业消耗能源主要有:天然气、水和电,2021 年共消耗 1.1 万吨标准煤,企业建立了能源计量管理制度,生产部负责全厂能源管理,进出用能单位应配 6 台 (件),实配 6 台 (件);进出主要次级用能单位应配 19 台 (件),实配 19 台 (件);进出主要用能设备 (单元) 应配 47 台 (件),实配 47 台 (件);配备率满足要求;查进出用能单位配备的编号为 7078 的电表经南方电网有限责任公司检定,精度 0.5 级,查进出次级用能单位编号为 130600387386 的电表于 2022 年 6 月 7 日检定,精度 2 级,查重点耗能设备编号为 2005083532 的电表,2022 年 6 月 7 日检定,精度 2 级,满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表,生产部每月统计,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足 GB17167 要求,通过审核。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期:2022 年 10 月 19 日

日期:2022 年 10 月 19 日