



编号: 0235-2020-2022

### 能源计量审核情况表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 企业名称         | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 5           |

| 部位              | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
|-----------------|------|----------|--------|
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5    | 5        | 7      |
| 能源计量器具配备率（%）    | 100% | 100%     | 100%   |
| 配备率是否符合要求       | 符合   | 符合       | 符合     |
| 准确度等级是否符合要求     | 符合   | 符合       | 符合     |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合   | 符合       | 符合     |

#### 审核情况说明:

工业用电: 该公司由佛山市三水供电公司供电, 有2台电能表总表(电子式多功能电能表, 准确度等级0.5S级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据, 每月结算。

煤: 该公司燃煤通过1台电子汽车衡(0-150t, 准确度等级 II 级), 进行计量, 汽车衡经过外部检定合格。

天然气: 由三水天然气公司供气。燃气公司已经配备2台流量计总表(准确度等级1.0级), 每月抄报数据, 按月结算。

该公司2021年全年能耗5万吨标煤, 属于重点能耗企业。公司已经通过能源管理体系认证。

根据GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了水、电、煤、天然气等能源计量器具, 各种能源介质主要用能单位计量器具配备率100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具

审核组长(签名) 邱柏臣

受审核方代表(签名) 袁建和

日期: 2022. 10. 25

日期: 2022. 10. 25