编号：1122-2021-2022

测量过程控制检查表

测量过程(参数)名称	配电箱接地保护连续测量		企业部门	质量部	
被测参数要求	参数 M	接地电阻≤100mΩ	导出计量要求	最大允许误差	±17mΩ
	公差 T	100mΩ		允许不确定度	/
	其他要求	无		其他要求	无

测量过程要素控制状况：

过程要素	计量特性				是否满足计量要求
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足
接地电阻测试仪	(0-200)mΩ	/	±5mΩ	/	
测量过程控制规范编号	RZ-CL-GF-202101				满足
测量方法编号	RZSY/GYJS-09《接地导通电阻测试仪操作规程》				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	贾延超，培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	见附录 A：《配电箱接地保护连续测量过程不确定度评定》				满足
有效性确认方法	见附录 B：《配电箱接地保护连续测量过程有效性确认记录》				满足
测量过程监视方法、监视记录及控制图绘制	见附录C：《配电箱接地保护连续测量过控制监视分析表及控制图》				满足

综合评价	审核记录： 1. 查《配电箱接地保护连续测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。）

审核日期： 2022 年 10 月 31 日　　审核员：　　企业部门代表：