



编 号: 0128-2018-2022

能源计量审核情况表

企业名称	昌河飞机工业（集团）有限责任公司
年消耗能源（万吨标准煤）	1.634505

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	25 台	60 台	50 台
能源计量器具配备率（%）	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	是	是	是

审核情况说明：企业是景德镇市重点用能单位，能源品种有：电力、水和天然气，查 2021 年消耗总标准煤约为 1.63 万吨。企业建立了能源计量管理制度，取得了能源管理体系证书，运行保障总厂是公司能源的主管部门。运行保障总厂对企业的电、水、气耗用数据每月抄表后公示，数据采集正确。企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 81 台（件），实配 81 台（件）；进出主要次级用能单位应配 93 台（件），实配 93 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 136 台（件），实配 136 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 1312000294 的旋翼式冷水水表等测量设备 2021 年 11 月 5 日经江西省景德镇市量溯水表检验中心检定；查主要次级用能单位配备的编号为 29801 的三相三线有功复费率等测量设备 2022 年 3 月 25 日经昌飞公司 59 车间检定。能源计量管理满足 GB17167 要求。通过审核。

审核组长（签名）黄为平

日期：2022.11.9

受审核方代表（签名）吴开强

日期 2022.11.9