



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北巨神泵业有限公司	陪同人员	刘旭辉
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 12. 10

不符合事实描述:

远程审核发现, 在公司办公室未按要求配备消防器材。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周世

审核组长: 范玲玲

受审核方代表: 刘五彬

日期: 2022. 11. 10

日期: 2022. 11. 10

日期: 2022. 11. 10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改措施有效。

审核员:

范玲玲

日期:

2022. 11. 11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

工作区域消防灭火器材配备不足.

纠正情况:

立即在工作区域添加2台消防灭火器材

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,
导致此不符合项的发生.

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生.

预定完成日期: 2022.11.11.

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效.

验证人:

刘亚彬

日期: 2022.11.11

受审核方代表:

刘亚彬

日期:

2022.11.11

培训记录表

时间：2022.11.11	培训题目：	培训教师：刘树光
地点：会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：办公室所有人员（王伟、王亚静）		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 8.1 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件程序文件《环境和职业健康安全运行控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：刘树光	2022.11.11	







消防产品身份信息B签

47912AA56348AA

河北石耀消防设备有限公司

注：请妥善保管此标识，以备查验。遗失不补。

手提式干粉灭火器

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER

国家标准:GB4351.1-2005 强制性认证证书编号:2021081810000258



注意事项

1. 使用前应检查压力表指针是否在绿区，若指针在红区或黄区，应停止使用。

2. 使用前应先将灭火器上下颠倒几次，使干粉松动。

3. 使用时，应站在上风处，对准火焰根部喷射。

4. 灭火后，应防止复燃。

灭火种类



使用方法



4

MFZ/ABC4型

技术参数

- 1. 灭火剂: 磷酸二氢铵(75%) 硫酸铵(15%)
- 2. 驱动气体: 氮气1.2MPa(20℃)
- 3. 使用温度范围: -20℃~+55℃
- 4. 水压试验压力: 2.1MPa
- 5. 灭火级别: 3A55B
- 6. 电绝缘性能: ≤5kV

河北石耀消防设备有限公司

厂址: 河北省廊坊市广阳区广阳道111号
电话: 0211-6087211