



编 号：0232-2020-2022

能源计量审核情况表

企业名称	广东美的制冷设备有限公司		
年消耗能源（万 tce）	2.0043		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	10	20	40
能源计量器具配备率（%）	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1. 工业用电：该公司由广东省佛山市顺德区北滘供电公司供电，有 9 台电能表（电子式多功能电能表，准确度等级 0.5S 级），有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据，每月结算。

2. 生产、生活用水：该公司由广东省佛山市顺德区北滘镇自来水公司供水，有 2 个水表（准确度等级 2 级），有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据，按月结算。

3. 天然气：该公司由广东省佛山市顺德区港华燃气公司供气，已经配备流量计 3 台（1 级），有供应方每月定期抄表结算。

6. 该公司 2021 年全年能耗 20043 吨标煤，属于重点能耗企业。根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了水、电、气等能源计量器具，各种能源介质主要用能单位计量器具配备率 100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率达 95%以上，符合 GB17167-2006 标准的要求。

审核组长(签名) 张的雄 企业代表(签名) 林

日期：2022 年 11 月 25 日 日期：2022 年 11 月 25 日