



编号: 1175-2022

不符合项报告

企业名称:	中国天楹股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 电厂		陪同人员: 张海兵	
不符合事实描述: 检查中发现: 电厂委托南通华中检测有限公司进行现场金相检验, 但未按文件要求将此供方列入《测量合格供方清单》, 并保留《测量供方评价记录》和资质证明资料。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>周加明</u> 陪同人员(签名) <u>张海兵</u> 企业部门代表(签名) <u>张海兵</u> 日期: 2022. 11. 29			
纠正措施: 1. 将南通华中检测有限公司列入《测量合格供方清单》。 2. 并对其资质进行评价、并保存相关资质记录。 3. 组织相关部门对 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款进行培训。 企业部门代表签名: <u>张海兵</u> 审核员签名: <u>周加明</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 11. 29			

可另附页

