



编号: 0256-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	中国石油化工股份有限公司天津分公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	水务部	陪同人员:	季雅晴
不符合事实描述: 在水务运行部发现:循环水排污测量过程 TJCL-NY-SW-SCL-0009, 控制指标 (0~700)m³/h, 测量设备配备超声波流量计, 设备编号 C1606000068, 量程范围 (75~300)m³/h, 不满足控制指标要求, 但识别为合格。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 第 7.1.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>子健</u> 陪同人员(签名) <u>季雅晴</u> 企业部门代表(签名) <u>季雅晴</u> 日期: 2022 年 11 月 22 日			
纠正措施: 根据循环水塔池循环量及液位控制要求, 重新确认排污测量过程 TJCL-NY-SW-SCL-0009, 控制指标应为 (75~300)m³/h, 配备的超声波流量计符合要求, 测量管理体系汇总表已整改完毕。 企业部门代表签名: <u>季雅晴</u> 审核员签 <u>子健</u> 名:			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 并完成整改。 审核组代表签名: <u>陈静</u> 日期: 2022 年 11 月 25 日			

可另附页