



编号：0087-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	天津钢管制造有限公司
年消耗能源（吨标准煤）	957722

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	3	4	5
能源计量器具配备率（%）	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	满足	满足	满足

审核情况说明：

企业消耗能源主要有：煤炭、焦炭、天然气、水、蒸汽和电，2021年共消耗957722tce吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，温德松（常务副总经理）负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配22台（件），实配22台（件）；进出主要次级用能单位应配185（件），实配181台（件）；进出主要用能设备（单元）应配584台（件），实配483台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为3404219983/2021的涡轮流量计等测量设备2022年9月27日由河北省计量监督检测研究院检定，检定结论为1.0级合格，查进出次级用能单位编号为3400756228气体涡轮流量计等测量设备于2022年7月4日天津市计量监督检测科学研究院检定，检定结论为1.0级合格，查重点耗能设备高炉1#编号为225502的电表，2020年4月27日由广州广电计量检测股份有限公司校准，不确定度为0.24%（k=2），满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，符合要求。

审核组长(签名)

杨冰

受审核方代表（签名）

冯志

日期：2022年11月30日

日期：2022年11月30日