



编号: 0130-2018-2022

能源计量审核情况表

企业名称	南京诚志清洁能源有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	135.2

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)	18	78	326
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	98.8%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到	达到	达到

审核情况说明: 企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 煤炭、煤气、水、蒸汽和电, 上年共消耗 135.2 万吨标准煤, 企业建立了能源管理体系和能源计量管理制度, 张玉滨是公司主管节能领导, 邢军负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图 (表), 进出用能单位应配 18 台 (件), 实配 18 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 78 台 (件), 实配 78 台 (件), 配备率 100%; 进出主要用能设备 (单元) 应配 326 台 (件), 实配 322 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 Y0867166LH 电子汽车衡, 检定日期: 2022.6.2, 检定单位: 南京市计量监督检测院, 精度 III 级; 查用能单位配备的编号为 06114362 蒸汽流量计, 检定日期: 2022.4.28, 检定单位: 南京市计量监督检测院, 符合 1.0 级。查次级用能单位查次级用能单位称重给煤机流量, 提供位号 W31201 皮带秤校验单, 2022.6.17/2022.9.15, 结论: 合格, 校验: 范磊; 查耗能设备 GE 气化炉煤浆流量计, 编号 H14216757, 检测日期: 2022.3.28, 精度 0.5 级, 能源测量设备配备精度等级满足要求, 并定期检定溯源。企业能源数据每天由两个工厂的班组统计, 经过审核后报公司计划管理部, 计划管理部编制生产日报表并对数据真实、准确性负责, 组织各部门进行能源盘点和核算工作, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长(签名)

日期: 2022.12.16

受审核方代表 (签名)

日期 2022.12.16

