



编 号：0158-2018-2022

### 能源计量审核情况表

|              |              |
|--------------|--------------|
| 企业名称         | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.6225       |

| 部 位             | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
|-----------------|------|----------|--------|
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 10   | 20       | 15     |
| 能源计量器具配备率（%）    | 100% | 100%     | 100%   |
| 配备率是否符合要求       | 符合   | 符合       | 符合     |
| 准确度等级是否符合要求     | 符合   | 符合       | 符合     |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合   | 符合       | 符合     |

#### 审核情况说明：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，2021 年共消耗 1.6225 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 19 台（件），实配 19 台（件）；进出主要次级用能单位应配 29 台（件），实配 29 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 27 台（件），实配 27 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 7778 的电表经南沙供电局检定，精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为 577005H514 水表，精度 1 级，查重点耗能设备编号为 DY1605952 的涡街流量计，经广州能源检测研究院校准，精度一级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

审核组长(签名) 孙晓唯

受审核方代表(签名) 李勇

日期：2023 年 1 月 4 日

日期 2023 年 1 月 4 日