



编号: 0108-2018-2022

能源计量审核情况表

企业名称	白银有色集团股份有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	53.09 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	15	25	10
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	99%
配备率是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
准确度等级是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
能源计量器具检定率是否达到要求	符合要求	符合要求	符合要求

审核情况说明: 白银有色集团股份有限公司能源主要品种电力、煤、天然气、热力等, 企业 2021 年耗 53.09 万吨标准煤, 是重点耗能单位。能源计量器具检查情况如下:

进出用能单位, 应配 234 台 (件), 实配 234 台 (件), 配备率 100%; 进出主要次级用能单位, 应配 632 台 (件), 实配 632 台 (件), 配备率 100%; 进出主要用能设备, 应配 366 台 (件), 实配 363 台 (件), 配备率 99%; 查进出用能单位配备的编号为 30100379 三相三线电子式多功能表 2021 年 02 月 23 日经国网甘肃省电力公司计量中心检定, 精度 0.5S 级合格; 查进出次级用能单位编号为 14220239385 和 14220239381 电磁流量计 2022 年 03 月 22 日检定, 0.5 级合格; 查重点耗能设备编号为 051797 三相三线有电度表 2022 年 02 月 27 日经白银有色集团股份公司检测中心检定, 0.5 级合格。编号 V1013047 超声波流量计, 2022 年 8 月 25 日检定, 1.0 级合格。测量设备精度等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。能源计量器具都经过检定/校准。能源计量器具配备符合 GB17167 要求。

企业提供了白银有色集团股份有限公司《重点用能单位能源计量审查自查报告 (2022 年 8 月 29 日)》。查自查报告中能源计量器具的配备率和准确度等级与上述检查数据一致, 满足国标规定要求。企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件, 建立了能源设备台帐, 能源管理网络图, 企业能源数据每月由各使用单位上报月报表, 生产装备部能源管理科每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名) _____

受审核方代表 (签名) _____

日期: 2022. 12. 28

日期: 2022. 12. 28