





编号: 0005-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	1 级三相电能表出厂示值误差检验		被测参数要求(含公差)	±1%	
被测参数要求识别依据文件			JJG596-2012 《电子式交流电能表检定规程》		
计量要求导出方法 (可另附) $T = \pm 1\%$ 测量过程计量要求: $U_{允} = T_{单侧} / 3 = 0.33\%$ 测量设备计量要求: 计量器具出厂需按检定规程执行检定。按照 JJG596-2012 6.2.2 的要求, 检定装置的准确度等级要求: 1 级电能表出厂检定装置准确度等级满足 0.2 级即可。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	三相电能表校验装置/SD1604097	HS-6303	0.05 级	DBN2020000318	2022 年 5 月 12 日
	三相标准电能表/SDT1603713	HS-5300	0.05 级	DBN202260406	2022 年 4 月 21 日
计量验证记录 测量设备经检定合格, 准确度等级小于检定规程要求的准确度等级, 符合计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2023 年 1 月 6 日 2023.1.6					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已检定/校准; 5. 测量设备验证正确。 审核员签名:  企业代表签字:  审核日期: 2023 年 1 月 6 日					