



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北惠尔普办公家具有限公司	陪同人员	陈飞
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

现场检查发现一车间有 1 只灭火器指针在红色区域, 不符合要求。



整改前

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 伍志华

审核组长: 伍志华

受审核方代表: 陈章国

日期: 2023.3.1

日期: 2023.3.1

日期: 2023.3.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证3纠正措施和整改材料。
纠正有效。



整改后

审核员: 伍志华

日期: 2023.3.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场发现一车间有1只灭火器指针在红色区域, 不符合要求。

纠正情况:

我单位在发现问题后立即更换一瓶厂里备用的合格灭火器。

原因分析:

春节期间, 各项工作繁多, 相关工作人员检查不到位。

纠正措施:

立即更换合格备用灭火器。

预定完成日期: 2023.3.1

举一反三检查情况:

经过此次问题, 我单位立即开展了对整个厂区的大检查

受审核方纠正措施有效性的验证:

有效性验证合格

验证人: 甄现行

日期: 2023.3.1

受审核方代表:

陈章国

日期: