



编号: 0032-2018-2020

能源计量审核情况表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司 (动力部)
年消耗能源 (万吨标准煤)	25065.8吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	电、水、 气、热、 19台	电、水、 气、热、 51	378台
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

用能设备器具共有448台。电、水、气、热、5种介质。

- ① 流量积算仪 2019.10.28. DIP-507-J4-10-070. 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司
- ② 流量积算仪 2019.10.28. DIP-507-J4-10-005. " " "
- ③ 流量积算仪 2019.10.28. DIP-507-J4-10-103. " " "
- ④ 水表 2019.11.28. DIP-508-J4-11-075. " " "
- ⑤ 水表 2019.11.28. DIP-508-J4-11-071. " " "

经上述抽查, 未发现不符合要求。满足能源计量器具配备要求。

审核组长(签名)

日期: 2020.4.23

企业代表(签名)

日期: 2020.4.23