



编号: 0031-2017-2020

能源计量审核情况表

企业名称	广东联塑科技实业有限公司		
年消耗能源 (吨标准煤)	4.2799 (2019 年全年)		
部位	进出用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	5	160	1
能源计量器具配备率 (%)	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
<p>该公司主要用能是电力和水, 情况如下:</p> <p>1. 工业用电: 该公司由广东省顺德供电公司供电, 有 3 个电能表 (三相三线电子式多功能电能表, 准确度等级 0.5 级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据, 每月结算。</p> <p>2. 生产、生活用水: 该公司由广东省佛山市自来水公司供水, 有 3 个水表 (准确度等级 2 级), 有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据, 按月结算。</p> <p>3. 公司根据 GB17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了水、电、蒸汽等能源计量器具, 各种能源介质主要用能单位计量器具配备率 100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率达 95%以上, 符合 GB17167-2006 标准的要求。</p> <p>4. 该公司属于广东省重点能耗单位。已编制 2019 年《广东省重点用能单位能源利用状况年度报告》。</p>			
审核组长(签名)_____		企业代表 (签名) _____	
日期:2020 年 7 月 28 日		日期:	