



企业名称	广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司）		
年消耗能源（吨标准煤）	0.62（2019 年）		
部 位	进出用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 （台、件）	4	4	3
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1. 该公司消耗的能源包括水和电、蒸汽，2019 年全年总能 0.62 万吨标煤。

2. 企业配备了计量电能表（1.0 级）5 台、水表（2.0 级）2 台，蒸汽流量计 5 台（0.5 级，木材厂配备），供应单位定期抄表结算。

3. 公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，能源计量配备率 100%，能源计量器具准确度等级符合要求，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。

审核组长(签名)_____

日 期:2020 年 7 月 27 日

企业代表（签名）_____

日 期: