



编 号：0157-2020

能源计量审核情况表

企业名称	广东粤华发电有限责任公司		
年消耗能源（吨标准煤）	704656（2019 年）		
部 位	进出用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	18	50	113
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1. 工业用电：该公司由广州供电局供电，有 2 个电能表（准确度等级为有功 0.5S 级，有计量合格的铅封）。每月由广州供电局抄报月度用电量数据，每月结算。

对外售电：该公司向广州供电局供电，有 4 个电能表（准确度等级为有功 0.5S 级，有计量合格的铅封）。每月由广州供电局抄报月度用电量数据，每月结算。

2. 生活用水、部分生产用水：由广州市自来水公司供给用水，安装了 7 个水表（准确度等级 2.0 级）由广州市自来水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。

主要生产用水：取用江河水，公司配有 4 台循环水泵出口流量计（准确度等级 2.0 级），定期委托广州市能源检测研究院进行校准。

3. 煤：配备了 1 台（205 站）皮带秤（0.5 级），定期委托广东省计量科学研究院进行现场校准。

4. 燃油：通过标定过的计量油罐及检定合格的量油尺进行计量。

5. 公司已经通过能源管理体系认证，并已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

6. 该公司 2019 年综合消耗能源约为 704656 吨标准煤。

审核组长(签名)_____

日 期: 2020 年 8 月 14 日

企业代表（签名）_____

日 期: