编 号：0035-2018-2020

能源计量审核情况表

企业名称	金发科技股份有限公司		
年消耗能源（吨标准煤）	0.72 万（2019 年）		
部位	进出用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	4	5	5
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1. 工业用电：公司清远生产基地由广东电网有限责任公司清远市供电局供电，有 1 个电能表（准确度等级为有功 0.5 级）；广州办公地址有广州市供电局供电，配备有功 0.5 级的电能表 1 台。每月由对口供电局抄报月度用电量数据，每月结算。

2. 生产、生活用水：公司清远生产基地由清远市自来水公司供给用水，安装了 2 个水表（准确度等级 2.0 级）；广州办公地址由广州市自来水公司，配有水表一个（2.0 级）。每月由供应单位抄报月度用水量数据，每月结算。

3. 柴油：叉车用柴油，公司外加油站加油。

4. 该公司已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

5. 该公司 2019 年综合消耗能源约为 0.72 万吨标准煤，单位产品能耗在同行业居中等水平。

审核组长(签名)_____ **企业代表（签名）_____**

日 期:2020 年 10 月 14 日 **日 期:**