



编号: 0104-2019-2021

## 能源计量审核情况表

|               |            |
|---------------|------------|
| 企业名称          | 宝武特种冶金有限公司 |
| 年消耗能源 (万吨标准煤) | 10         |

| 部位               | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
|------------------|------|----------|--------|
| 能源计量器具抽查数量 (台、件) | 11   | 42       | 286    |
| 能源计量器具配备率 (%)    | 100% | 100%     | 100%   |
| 配备率是否符合要求        | 满足   | 满足       | 满足     |
| 准确度等级是否符合要求      | 符合   | 符合       | 符合     |
| 能源计量器具检定率是否达到要求  | 100% | 100%     | 100%   |

审核情况说明: 企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气和电, 上年共消耗 10.127 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 安全能环部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 11 台 (件), 实配 11 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 42 台 (件), 实配 42 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 286 台 (件), 实配 286 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 31FF380153 的气体涡轮流量计 2020 年 9 月 20 日经上海市计量测试技术研究院检定, 精度 2.0 级, 查进出次级用能单位编号为 05EP060040 的电子式电能表于 2020 年 6 月 11 日经上海市五钢设备工程有限公司检定, 精度 1.0 级, 查重点耗能设备编号为 05EP040011 的三相四线电能表, 经上海市五钢设备工程有限公司 2020 年 6 月 11 日检定, 精度 2.0 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 安全能环部每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2021.9.23

日期

2021.9.23