不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	☐QMS ■EMS ☐OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北北铭光电设备股份有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	[illegible]

不符合事实描述：

现场审核发现，库房未配备灭火器等消防设施。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☑一般

审核员：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：[illegible]
日 期：2020.11.24 日 期：2020.11.24 日 期：2020.11.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供"库房灭火器照片""培训记录"，
经验证，采取的措施有效。

审核组长：[illegible] 日期：2020.11.25

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

按要求在库房配备灭火器

纠正情况：

在库房配备灭火器

原因分析：

对销部人员培训欠缺

纠正措施：

针对此不符合对销部人员培训

预定完成日期：2020.11.30

举一反三检查情况：

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证：

上述措施以实施，经验证有效

受审核方代表：李建伟　　日期：2020.11.25

培 训 记 录

时　间	2020.11.25	地　点	办公室
主　讲	龚佳伟		
参加人员	供销全体人员		
培训主要内容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.2/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考核评价情况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人:　龚佳伟 2020 年 11 月 25 日		

MFZ/ABC4型
手提式干粉灭火器
DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
灭火种类
使用方法
2、对准火焰根部按下压把
MFZ/ABC5A 型
手提式干粉灭火器
证书编号：2015081810000568
本公司通过ISO9001:2008质量体系认证
执行标准：GB4351.1-2005
使用方法与适用范围
1.拔出保险销
2.按下压把
3.对准火焰根部扫射
主要性能
注意事项
连云港市天意消防器材有限公司