



## 能源计量审核情况表

|                  |                        |          |        |
|------------------|------------------------|----------|--------|
| 企业名称             | 广东新亚光电缆实业公司            |          |        |
| 年消耗能源 (万吨标准煤)    | 0.5098 (2020 年 1-10 月) |          |        |
| 部位               | 用能单位                   | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| 能源计量器具抽查数量 (台、件) | 4                      | 3        | 4      |
| 能源计量器具配备率 (%)    | 100%                   | 100%     | 100%   |
| 配备率是否符合要求        | 符合                     | 符合       | 符合     |
| 准确度等级是否符合要求      | 符合                     | 符合       | 符合     |

## 审核情况说明:

公司能源计量系统由水、电能、天然气三大部份组成。

1. 电: 公司的用电主要通过南方电网清远供电局统一供电, 已经配备了 6 台结算用电表 (1.0 级), 主要向各生产部门以及办公生活供电; 根据用电系统的特点, 进出主要用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备配备了电表。供电局定期抄表结算。

2. 天然气: 通过清远市政管道供给, 已经配备流量计 1 台 (1 级), 经检定合格。定期抄表结算。

3. 水: 由清远自来水公司供给, 公司共配备 2 台电磁流量计 (2 级), 定期抄表结算。

4. 能源管理情况: 该公司属于清远市重点用能单位, 进出用能单位能源计量器具配备率 100%, 次级用能单位能源计量器具配备率 100%, 主要用能设备的能源计量器具配备率 93.8%, 能源计量器具准确度等级符合 GB17167-2006 的要求, 设备部负责用能设备能源计量器具的管理, 能源计量器具实行定期检定 (校准), 准确度等级符合标准规定要求, 绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。公司能源管理符合 GB17167-2006 的要求。

审核组长 (签名) 杨冰

企业代表 (签名) \_\_\_\_\_

日 期: 2020 年 12 月 07 日

日 期: