



受理编号: 0235-2020

能源计量审核情况表

企业名称	佛山欧神诺陶瓷有限公司		
年消耗能源(万 tce)	8.9401(2019 年)		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	4	6
能源计量器具配备率(%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

1. 工业用电: 该公司由广州市三水供电公司供电, 有 3 台电能表(电子式多功能电能表, 准确度等级 0.5S 级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据, 每月结算。
2. 生产、生活用水: 该公司由广州市三水自来水公司供水, 有 2 个水表(准确度等级 2 级), 有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据, 按月结算。
3. 煤: 用于公司内部锅炉生产蒸汽。该公司燃煤通过 1 台电子汽车衡(0-150t, 准确度等级 III 级), 汽车衡经过外部检定合格。由本公司每月抄报数据, 按月结算。计划 2020 年完成锅炉天然气改造。
4. 该公司 2019 年全年能耗 8.9401 万吨标煤, 属于重点能耗企业。公司已经通过能源管理体系认证。根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了水、电、煤等能源计量器具, 各种能源介质主要用能单位计量器具配备率 100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率达 95%以上, 符合 GB17167-2006 标准的要求。

审核组长(签名)_____ 企业代表(签名)_____

日期: 2020 年 12 月 02 日

日期: 2020 年 12 月 02 日