



能源计量审核情况表

企业名称	广东佳华铝业有限公司
年消耗能源(吨标准煤)	10164(2019年)

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	2	2	3
能源计量器具配备率(%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

该公司主要用能是电力、自来水、天然气,情况如下:

1. 工业用电: 由广东电网公司佛山市供电局供电, 有 3 个电能表(准确度等级 0.5 级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司集中抄报月度用电量数据, 每月结算。

2. 生产、生活用水: 该公司由佛山市自来水公司供水, 有 2 个水表(准确度等级 2.0 级), 有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据, 按月结算。

3. 天然气: 由佛山市三水燃气有限公司供气并负责维护, 安装了 3 台流量计(准确度等级 1.0 级)。每月由供应方抄报数据, 按月结算。

4. 公司已按照 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求, 配备了各种介质能源计量器具, 建立了较完善的能源管理制度, 进出用能单位, 次级(主要)用能单位, 主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB 17167-2006 标准的要求。

审核组长(签名)

企业代表(签名)

日期: 2020 年 12 月 4 日

日期: 2020 年 12 月 4 日