



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西嘉佳和装配式建筑有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	潘春江
不符合事实描述： 公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）、安全阀的年检报告，不符合要求。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：文波 李芳 审核组长：文波 受审核方代表：[Signature] 日期：2021-1-7 日期：2021-1-7 日期：2021.1.17			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员：文波 李芳 日期：2021.1.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供特种设备储气罐附件(安全阀+压力表)、安全阀的年检报告

纠正情况:

安排相关人员联系检验。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款相关要求内容及设备管理知识培训不到位,导致未按期进行送检。

纠正措施:

组织相关人员进行培训 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款知识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

日期:



受审核方代表:

日期:

2021.1.15

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2021.1.8	培训题目： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5/7.1.3 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求	培训教师	熊应兵
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 6 人）： 邓军、胡明晓、蔡偲杰、吴涛、文红斌、张自明等人员				
培训内容摘要： 特种设备、测量设备、化学物品的规范管理。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握产品相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 熊应兵 2021.1.8				
培训有效率：100%				
备注：				





深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2101120897

委托方:
Client: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司

委托方地址:
Address: 江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

仪器名称:
Description: 压力表

型号/规格:
Model/Type: (-0.1~2.4) MPa

制造商:
Manufacturer: 红旗仪表

出厂编号:
Serial No.: HC70540747337

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2021 年 01 月 12 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核验:
Inspected by: 党邦全

批准:
Approved by: 江伟俊

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120897

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
压力表校准仪	HK124348	15136464/2022-07-30	-----

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 57 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120897
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查:符合要求

二、示值误差:

标准压力值 MPa	被检示值 MPa		示值误差 MPa		允许误差 MPa	结论 (P/F)
	升压	降压	升压	降压		
-0.1	-0.100	-0.100	0.000	0.000	± 0.040	P
0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	± 0.040	P
0.6	0.601	0.601	0.001	0.001	± 0.040	P
1.2	1.202	1.201	0.002	0.001	± 0.040	P
1.8	1.800	1.801	0.000	0.001	± 0.040	P
2.4	2.400	2.406	0.000	0.006	± 0.063	P

三、最大回程误差:

实测值 MPa	允许误差 MPa	结论 (P/F)
0.006	≤ 0.040	P

四、最大轻敲位移:

实测值 MPa	允许误差 MPa	结论 (P/F)
0.004	≤ 0.020	P

五、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求.

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: ($k=2$)

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.5\%FS$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evalution and Expression of Uncertainty in Measurement.


4. 校准周期: 建议校准周期为半年.

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is Six months.

(以 下 空 白)
(The below is blank)

质量文件编号: GDSEI/RFD-02-2.00

广东省特种设备检测研究院顺德检测院



安全阀校验报告

报告编号: BFD-X02100647

校验流水号: 0042699-002

使用单位	江西嘉佳和装配式建筑有限公司		
单位地址	江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号		
联系人	董工	联系电话	
装置名称	/	位号/安装位置	容器顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A48Y-16C
公称压力	1.60 MPa	公称口径	40 mm
制造单位	中国永一阀门集团	产品编号	191203872
工作压力	0.90 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.95 MPa	密封试验压力	/ MPa
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	0.95 MPa	密封试验压力	0.91 MPa
回座压力	/ MPa	开启高度	/ mm
出口密封试验压力	/ MPa	铅封	SJ
执行标准	1、TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》 2、GB/T 12241-2005 《安全阀一般要求》		
校验结果	合格		
维护检修情况说明	本栏空白		
校验日期	2021年1月14日	下次校验日期	2022年1月14日
校验: 李树	检验机构核准证号(SN): TS7410198-2021 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 日期: 2021年1月14日		
日期: 2021年1月14日			
审批: 周岳			
日期: 2021年1月14日			