



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司		
受审核部门	生产技术处	陪同人员	吴和涛
不符合事实描述： 提供的能源计量器具配置表中未描述配置的计量器具的准确度等级。 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001:2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款 ☒ GB/T 23331:2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款“组织应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据准确、可重现”相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日 期：2021-3-18 日 期：2021.3.18 日 期：2021.3.18 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） [Signature] 审核员：[Signature] 日期：2021.3.20			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的能源计量器具配置表中未描述配置的计量器具的准确度等级。

纠正情况:

在能源计量器具配置表中增加配置的计量器具的准确度等级

原因分析:

对《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)解读不够精准。

纠正措施:

通过搜集、整理相关能源计量器具仪表信息,将计量器具准确度等级补充到能源计量台账中。

预定完成日期:2021年3月19日

举一反三检查情况:

认真学习研读相关法律法规并做好日常培训,并对计量器具台账及其它能源资料进行梳理检查,改正其中错误。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已实施有效。

验证人:

日期:

2021.3.19

受审核方代表:

日期:

2021.3.19

第 页 共 页



能源计量器具配置表

序号	工号	仪表位号	测量对象	生产厂家	规格型号	测量范围	仪表编号	精准度
1	空分	FT-101001	高压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD3A22A1AM5B4	0-350t/h	5832864	0.5
2	气化	FT-21CF001	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000kg/h	5984904	0.5
3	气化	FT-22CF001	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000kg/h	5984905	0.5
4	气化	FT-23CF001	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000kg/h	5984906	0.5
5	气化	FT-24CF001	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000kg/h	5984907	0.5
6	气化	FT-21CF007A	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984924	0.5
7	气化	FT-22CF007A	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984925	0.5
8	气化	FT-23CF007A	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984926	0.5
9	气化	FT-24CF007A	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984927	0.5
10	气化	FT-21CF007B	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984928	0.5
11	气化	FT-22CF007B	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984929	0.5
12	气化	FT-23CF007B	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984930	0.5
13	气化	FT-24CF007B	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051S2CD2A2E12A1AB4D1I1M5QT	0-30000kg/h	5984931	0.5
14	气化	FT-21CF003	汽提中压蒸汽	上海横河电机有限公司	DY100-NXXBA4-2N/HT1/SCT	0-8000kg/h	DY1605267	0.5
15	气化	FT-22CF003	汽提中压蒸汽	上海横河电机有限公司	DY100-NXXBA4-2N/HT1/SCT	0-8000kg/h	DY1605273	0.5
16	气化	FT-23CF003	汽提中压蒸汽	上海横河电机有限公司	DY100-NXXBA4-2N/HT1/SCT	0-8000kg/h	DY1605275	0.5
17	气化	FT-24CF003	汽提中压蒸汽	上海横河电机有限公司	DY100-NXXBA4-2N/HT1/SCT	0-8000kg/h	DY1811511	0.5
18	气化	FT-80CF002	低压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD3A22A1AM5B4I1	0-8000kg/h	5984916	0.5
19	气化	FT-80CF007	低压蒸汽	泉州日新	RXDC-CZ100GGNIHX	0-15000kg/h	120918001047	0.5
20	汽提	FT-850CF002A	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD3A22A1AB4M5I1	0-45000kg/h	5985062	0.5
21	汽提	FT-850CF002B	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD3A22A1AB4M5I1	0-45000kg/h	5985063	0.5
22	硫回收	FT-615030	低压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-3500Kg/h	5985065	0.5
23	硫回收	FT-615072	低压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-6000Kg/h	6174790	0.5
24	硫回收	FT-615071	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000Kg/h	6174793	0.5
25	硫回收	FT-615075	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-20000Kg/h	6174795	0.5
26	硫回收	FT-615069	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000Kg/h	6174802	0.5
27	硫回收	FT-615070	中压蒸汽	北京远东罗斯蒙特	3051CD2A22A1AB4M5I1	0-25000Kg/h	6174803	0.5



扫描全能王 创建