



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	天津市福德缘物业有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	高树茂
不符合事实描述: 远程查, 项目部人员进行配电运维作业, 没有穿绝缘鞋, 不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 韩越 日 期: 2021.2.7 日 期: 2021.2.7 日 期: 2021.2.7			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 李京田 日期: 2021.2.7			

天津市福德缘物业有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2021.2.7												
地 点	会议室												
培训讲师	王家红												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
高树茂	★			★			★			★			王家红
朱金平	★			★			★			★			王家红
韩越	★			★			★			★			王家红
王庆敏	★			★			★			★			王家红
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人：王家红													
编 制	综合部						审 核	王家红					