编 号：0050-2021 -2020

能源计量审核情况表

企业名称	安阳中联水泥有限公司
年消耗能源（万吨标准煤）	12.51

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	3	7	42
能源计量器具配备率（%）	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

1. 抽查了安阳中联水泥有限公司用能单位能源计量器具，汽车衡应配 1 台， 实配 1 台；水表应配 1 台，实配 1 台；电能表应配 1 台，实配 1 台。
准确度等级分别为III级，0.5，2.0， 符合要求。

2. 抽查了安阳中联水泥有限公司主要次级用能单位能源计量器具，电能表应配 7 台，实配 7 台，实配 7 台。准确度等级分别为 0.5，1.0，2.0，符合要求。

3. 抽查了安阳中联水泥有限公司主要用能设备能源计量器具，电度表应配 42 台，实配 42 台。准确度等级分别为 0.5。配备率和配备准确度等级基本符合 GB17167-2006 标准的要求。

4. 该公司属于河南省重点能耗单位。

审核组长(签名)

日期：2021 年 3 月 9 日

企业代表（签名）

日期：2021 年 3 月 9 日