



编号: 0091-2021

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 辽宁腾达石油机械有限公司 审核员:  审核日期: 2021.4.15

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 离心泵轴径尺寸测量过程 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2) 计量要求识别过程与实际情况一致	质量技术部 管理层	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查包括外径千分尺 (编号 0603638) 型号 (75-100)mm 共 6 台测量设备的检定/校准信息。经现场确认, 抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致。	质量技术部 生产部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称: 离心泵轴径尺寸测量过程 1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成; 2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成; 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成 4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5) 经确认, 自远程审核 (时间 2021 年 2 月 6 日) 后, 测量过程仍按照策划开展核查。	质量技术部、	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
4.	质量目标完成情况	经确认公司目标包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100% 2) B 类测量设备计量确认合格率 100% 3) 关键测量过程受控率 100% 4) 计量人员培训率 100% 5) 内部顾客满意度达 95% 远程审核提供的目标统计记录属实	质量技术部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)



5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，管理评审已在 2021 年 1 月 19 日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	管理层	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2021 年 1 月 13 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	质量技术部 办公室	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ 2 ）个，包括 <u>6.1.2</u> 条款和 <u>7.1.1</u> 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认，同意关闭。	质量技术部 生产部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
8.	其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准）	1) 经现场确认，游标卡尺 编号 9030022 测量范围：（0~200）mm。确认人：张宗国；确认日期：2021.02.08；，内径百分表,编号：6474/64203 测量范围：（50-160），确认日期 2021.02.07 确认人：张宗国；测振表，编号：S160906 已经进行计量确认，确认人：张宗国，确认日期 2021.02.07。耐震压力表，编号：HC67551170114，测量范围 （0~40）MPa 确认人：张宗国 确认日期：2021.02.05；多功能钳形功率表，编号：M120088571 型号：UNT-T 确认人：张宗国 确认日期：2021.02.08 上述在设备上粘贴了计量确认状态标识，计量确认符合要求。 2) 经现场确认，企业未发生计量争议及计量投诉案例。 3) 经现场确认，企业通过中国石油健康安全环境质量体系评价证书，注册号：0062HSE10013ROM，本证书有效期：2021.02 05 至 2024.02.04（见附件）企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。	质量技术部 办公室	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）



自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

(公章)

日期：2021.4.15

唐元文