




审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江苏创惠环保科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	宋文君
不符合事实描述： 现场配备消防设与灭火器，但未点检 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：  日 期：2021.5.21	审核组长：  日 期：2021.5.21		受审核方代表：  日 期：2021.5.21
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
审核员： 日期：			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场配备消防设备与灭火器,但未点检。

纠正情况:

立即对消防设备和灭火器进行点检。

原因分析:

由于物部的工作人员对于 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款以及 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款不熟悉,导致对消防设备和灭火器进行点检。

纠正措施:

1. 立即对消防设备和灭火器进行点检。
2. 对 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款以及 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款进行统一培训。
3. 举一反三,检查是否有类似的问题出现。

预定完成日期: 2021.5.22

举一反三检查情况:

已落实,无类似问题产生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正有效

徐俊

验证人: 日期: 2021.5.22

受审核方代表: 日期: 2021.5.22

徐俊