编号：0583-2021

# 不符合项报告

| 企业名称： | 中韩（武汉）石油化工有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
|---|---|---|---|
| 受审核部门： 炼油生产管理部 | | 陪同人员:王尧 | |

不符合事实描述：

查：GZHSH-A020309-43-021-2020-1-03《中韩（武汉）石油化工有限公司计量管理实施细则》附件 5.3《主要计量器具准确度要求一览表》中规定压力表准确度等级为 0.4，而动力部现场压力表为 1.6 级。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 第 7.2.2 条

不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_；

审核员(签名) 徐杏 陪同人员(签名) 张

企业部门代表（签名）_ 罗平安

日期:2021 年 6 月 10 日

纠正措施:

对管理制度《中韩（武汉）石油化工有限公司计量管理实施细则》关于主要计量器具准确度要求进行细化，压力表准确度等级要求根据是否参与计量修正计算细分。当参与修正计算时，准确度等级不得低于 0.4，仅作过程监控时测量时，准确度等级不得低于 2.0，并对修订后的制度进行宣贯、执行。

企业部门代表签名: 罗平安 审核员签名: 徐杏

纠正措施完成情况:

企业制定纠正措施可行。

审核组代表签名: 陈常年 日期：2021 年 6 月 21 日

可另附页