



编 号: 0583-2021

能源计量审核情况表

企业名称	中韩（武汉）石油化工有限公司
年消耗能源（万吨标准煤）	415（炼油+乙烯）

化工区能源情况

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	13	159	92
能源计量器具配备率（%）	100%	98.48%	97.14%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到	达到	达到

审核情况说明：

企业化工片区消耗能源主要有：煤炭、天然气、水、蒸汽和电，2020 年共消耗 415（乙烯+炼油）万吨标准煤，是重点用能单位。企业建立了能源计量管理制度，化工生产管理部负责化工片区的能源管理，化工片区编制了能源计量网络图，进出用能单位应配 21 台（件），实配 21 台（件）；进出主要次级用能单位应配备 397 台（件），实配备 391 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配备 315 台（件），实配 306 台（件）；配备率满足要求。查：进出用能单位配备的编号为动力部 6# 汽车衡等测量设备 2021 年 5 月 7 日经湖北省计量测试技术研究院检定，精度 III 级，查：进出次级用能单位编号为 FT93004（2020LL01750143）涡街空气流量计测量设备于 2020 年 11 月 3 日检定，精度 1.5 级，查：重点耗能设备编号为 FT09044（2020LL02802904）稀释蒸汽涡街流量计于 2020 年 11 月 10 日检定，精度 1.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业化工片区能源数据每月由各使用单位上报月报表，由计划与优化部统计专业每月进行平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

审核组长(签名)

受审核方代表(签名)

日期：2021 年 6 月 11 日