



编 号: 0583-2021

能源计量审核情况表

企业名称	中韩（武汉）石油化工有限公司
年消耗能源（万吨标准煤）	415（炼油+乙烯）

炼油片区用能情况

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	68	487	41
能源计量器具配备率（%）	100%	99.2%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到	达到	达到

审核情况说明：

企业炼油片区消耗能源主要有：原油、其它石油制品、炼厂干气、天然气、其他燃料、电、蒸汽、各类耗能工质（新鲜水、除氧水、软化水、循环水、氮气等），2020 年共消耗 415（炼油+乙烯）万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，炼油生产管理部负责炼油片区的能源管理，企业炼油片区编制了能源计量网络图，进出用能单位应配 112 台（件），实配 112 台（件）；进出主要次级用能单位应配备 1217 台（件），实配 1208 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 205 台（件），实配 205 台（件）；配备率满足要求；查：进出用能单位配备的编号为 S4S110847606(EJA110A)蒸汽测量设备 2020 年 9 月 11 日，经湖北省计量测试技术研究院检定，精度 0.2 级，查：进出次级用能单位编号为 S20082902(SA80TED12A200C11G12H-ZL)旋进旋涡流量计，计量设备于 2020 年 10 月 26 日检定，精度 1.0 级；查：重点耗能设备编号为 16F009P(HQ-F-200)多孔孔板流量计，于 2020 年 06 月 18 日校准，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业炼油片区能源数据每月由各使用单位上报月报表，由生产管理部统计专业每月进行平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

审 核 组 长（签 名）

受审核方代表（签名）

日期：2021 年 6 月 11 日