



编号: 0879-2021

能源计量审核情况表

企业名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司		
年消耗能源(万吨标准煤)	11.02		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	10	18	41
能源计量器具配备率(%)	100%	100%	90.2%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

济源市万洋冶炼(集团)有限公司能源主要品种电力、煤、天然气、热力等,企业2020年耗11.02万吨标准煤,是重点耗能单位。能源计量器具检查情况如下:

进出用能单位,应配18台(件),实配18台(件);进出主要次级用能单位,应配46台(件),实配46台(件);进出主要用能设备,应配225台(件),实配203台(件);经现场抽查设备完好率为100%。抽查用能单位10台件,主要次级用能单位测量设备18台件,主要用能设备41台件,测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。能源计量器具都经过检定/校准。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。

生产经营部负责企业能源管理和能源计量器具的管理。按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求,企业提供了2021年1月份发布的WYBG-08/04-16万洋冶炼(集团)有限公司能源评审报告。查评审报告中(一、二级)能源计量器具的配备率和准确度等级与上述检查数据一致,满足国标规定要求。

企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件,建立了能源设备台帐,提供了能源管理网络图,每月对能源数据进行汇总分析、平衡和考核。查企业能源报表和抄表记录:配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据完全一致。

审核组长(签名) 杨冰

日期: 2021年9月9日

企业代表(签名) 李国军

日期: 2021.9.9