



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ EC ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	广东宝驰能源科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	杨清妃
不符合事实描述: 查行政部办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李新 审核组长: 李新 周延 受审核方代表: 杨清妃 日期: 2021.9.12 日期: 2021.9.12 日期: 2021.9.12			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 李新 日期: 2021.9.12			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查行政部办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合

上述事实不符合: **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求

纠正情况:

组织学习了下列标准的内容要求:

1) **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求。

2) 对现场进行整改

原因分析:

对 **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。

纠正措施:

通过学习, 加深对 **ISO9001:2015** 标准 7.1.3 条款、**ISO14001:2015** 、**ISO45001:2018** 标准 8.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2021.9.12

举一反三检查情况:

现场异常整改无类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 2021.9.12

受审核方代表:

日期: 2021.9.12