



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-11 能源计量审核情况表 (07 版)

编号: 0020-2017-2021

能源计量审核情况表

企业名称	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	0.044932

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	1	9	✓
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	✓
配备率是否符合要求	符合	符合	✓
准确度等级是否符合要求	符合	符合	✓
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	✓

企业未述列市质用能单位标准, 企业主要用能单位为电能.
 2020年消耗0.044932万吨标准煤, 用能设备数量, 电表(国际单位)
 计量电表1台, 次级用能单位数量9台, 实配9台.
 国际单位电表及电表单位负责数量和标准, 次级用能单
 位电表数量和标准由分公司负责(设备标准由分公司确认, 实
 配电表由分公司确认, 电表使用单位定期实施定期校验)

审核组长(签名)

受审核方代表(签名)

日期: 2021.10.29

日期