



编 号: 0064-2017 -2021

能源计量审核情况表

企业名称	广东新亚光电股份有限公司		
年消耗能源 (万吨标准煤)	0.5884 (2020 年)		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	3	4
能源计量器具配备率 (%)	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

企业属于清远市重点用能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、水和电, 2020 年共消耗 0.5884 万吨标准煤。

工业用电: 该公司由南方电网清远供电局供电, 有 6 个电能表 (准确度等级为有功 1.0 级), 主要向各生产部门以及办公生活供电; 根据用电系统的特点, 进出主要用能单位、进出主要次级用能单位和主要用能设备配备了电表。供电局定期抄表结算。

生产、生活用水: 由清远自来水公司供给, 公司共配备 2 台电磁流量计 (2 级), 定期抄表结算。

天然气: 通过清远市政管道供给, 已经配备流量计 1 台 (1 级), 经检定合格。定期抄表结算。

公司已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了各种介质能源计量器具, 建立了较完善的能源管理制度, 进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2021 年 10 月 29 日

日期: 2021 年 10 月 29 日