



编号: 1189-2021

能源计量审核情况表

企业名称	江西铜业集团铜板带有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	0.5217

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	3 台	12 台	30 台
能源计量器具配备率 (%)	60%	40%	20%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	3 台	12 台	30 台
能源计量器具检定率是否达到要求	是	是	是

审核情况说明: 企业消耗能源主要有: 水、电, 上年共消耗 0.5217 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 生产运营部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 4 台 (件), 实配 4 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 28 台 (件), 实配 28 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 105 台 (件), 实配 105 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 2055210266 等 3 台测量设备于 2020 年 10 月 20 日经江铜集团 (贵溪) 冶化工程有限公司校准, 有效期至 2022 年 10 月 20 日, 精度 0.5 级, 为重点耗能设备满足要求。查进出次级用能单位能源测量设备未进行检定/校准。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2021.11.17

日期 2021.11.17