



能源计量审核情况表

企业名称	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司		
年消耗能源 (万吨标准煤)	0.66 (2020 年)		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	15	40	10
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
审核情况说明:			
<p>该公司主要用能是电力、天然气、自来水, 情况如下:</p> <p>1、工业用电: 由国家电网北京分公司供电, 有 4 个电能表 (准确度等级 0.5 级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司集中抄报月度用电量数据, 每月结算。</p> <p>2、生产、生活用水: 该公司由北京市自来水集团供水, 有 2 个水表 (准确度等级 1.5 级), 有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据, 按月结算。</p> <p>3、天然气: 由北京燃气集团集中供气, 配有 9 台气体流量计 (准确度等级 1.0 级), 每月由北京市燃气集团有限责任公司抄报数据, 按月结算。</p> <p>4、蒸汽: 由北京热力集团集中供气, 配有 9 台气体流量计 (准确度等级 0.75 级), 每月由北京市燃气集团有限责任公司抄报数据, 按月结算。</p> <p>5、公司根据 GB17167-2006 《用能单位单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了水、电、天然气等能源计量器具, 进出用能单位能源计量器具配备率 100%, 进出用能单位能源计量器具配备率 100%, 主要用能设备能源计量器具配备率达 100%, 符合 GB17167-2006 标准的要求。准确度等级满足 GB17167-2006 要求。能源计量器具已经建立台账, 经过有效校准, 并确认合格。</p> <p>5、该公司属于北京市重点能耗企业, 已按照 JJF1356-2012 的要求进行管理。</p>			
审核组长(签名)		企业代表(签名)	
日期:	2021 年 11 月 25 日	日期:	2021 年 11 月 25 日

