编 号：0061-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司		
年消耗能源（万吨标准煤）	2.1		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	10	480	6
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明：

企业属于重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气、水和电，2021 年共消耗 2.1 万吨标准煤；

工业用电：该公司由广东电网有限责任公司佛山供电局供电，有 4 个电能表（准确度等级为 0.5 级，有计量合格的铅封），每月由佛山供电局抄报月度用电量数据，每月结算；

生产、生活用水：由佛山水业集团高明供水有限公司供给用水，安装了 4 个水表（准确度等级 2.0 级）由高明供水有限公司每月抄报月度用水量数据，每月结算；

天然气：由高明燃气公司供气并负责维护，安装了 2 台流量计（1.0 级），由供应方每月抄月度用气量，每月结算；

公司已经通过能源管理体系认证，并已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

审核组长(签名) 乔相臣　　受审核方代表（签名）

日期:2022.07.08　　日期:2022.07.08